

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: oogn-ugpn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 476/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования городской дворец творчества детей и молодежи**

«Одаренность и технологии»

Законному представителю юридического лица -

Директору Зыковой Татьяне Валерьевне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 476 от «06» апреля 2021 года в период с «14» апреля 2021 года по «13» мая 2021 года старшим инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Воробьевой Е.В. и инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Заплатиным А.А. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 44

совместно с директором Зыковой Татьяной Валерьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 54 - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке) РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной	01.04.2022	

	<p>обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (системы смонтированы в 2007 году – акт приемки в эксплуатацию от 29.01.2007г.)</p>	<p>автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (п.1.10 - после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению п.1.12 - в зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации: - выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации; - провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики; - продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования) ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (п. 5.1.7 - при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой систем)</p>		
2	<p>Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения допускается без разработки утвержденного руководителем организации регламента технического обслуживания. Разработка регламента технического обслуживания на системы противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 54 - при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем) Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)</p>	01.04.2022	
3	<p>Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют датчики в каб. № 201 и № 205; отсутствует по одному датчику в каб. № 208 и № 104)</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) (ст. 4 - техническое регулирование в области пожарной безопасности ст. 5 – обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ст. 6 – условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 52 - способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара ст. 54 – системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (п.12.16 – в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей табл.8)</p>	01.04.2022	
4	<p>На объекте защиты допущено использование подвального этажа для организации электроцеха и хранения оборудования, мебели и других предметов</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.п. «б» п. 16 – на объектах защиты запрещается... использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие</p>	01.04.2022	

		технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов)		
5	На дверях складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением на входных дверях с наружной стороны на видном месте (3-й этаж – костюмерная; архив каб. № 207; архив около каб. № 218 и № 219; 1-й этаж – костюмерная каб. № 114)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 12 - руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте)	01.04.2022	
6	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений, не располагаются вне складских помещений на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре (3-й этаж – костюмерная; архив каб. № 207, архив около каб. № 218 и № 219; 1-й этаж – костюмерная каб. № 114)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 293 - запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.04.2022	
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (каб. № 113, подвал)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 35 «в» - запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами)	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробьева Е.В.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 13 " 05 2021г.


Инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Заплатин А.А.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 13 " 05 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

" 13 " 05 2021г.

Телефоны доверия:
8 (499) 216-99-99 - МЧС России
8 (343) 262-99-99 - Главное Управление МЧС России по Свердловской области