



08.11. 2024

№ 191

Исполняющему обязанности  
Начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
МО «город Екатеринбург»  
Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГУ МЧС по Свердловской области  
подполковнику внутренней службы  
Пенягину П.В.

ИНФОРМАЦИЯ  
о выполнении Предписания от 13.05.2021г. № 476/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
МАУ ДО ГДТДиМ "Одаренность и технологии"

Все пункты предписания устранены, в настоящее время предписаний нет.

| № | Пункт Предписания  | Отметка об устранении  |
|---|--|--|
| 1 | Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет   | Устранено  |
| 2 | Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения допускается без разработки утвержденного руководителем организации регламента технического обслуживания.  | Устранено:<br>разработан,<br>утвержден приказом<br>от 25.10.2023<br>№ 23 - ахд |
| 3 | Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации: отсутствуют датчики в каб. № 201 и № 205; отсутствует по одному датчику в каб. № 208 и № 104)  | Устранено  |
| 4 | На объекте защиты допущено использование подвального этажа для организации электроцеха и хранения оборудования, мебели и других предметов  | Устранено  |
| 5 | На дверях складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены классы зон с обозначением на входных дверях с наружной стороны на видном месте (3-й этаж – костюмерная; архив каб. № 207; архив около каб. № 218 и № 219; 1-й этаж – | Устранено  |

| № | Пункт Предписания  | Отметка об устранении |
|---|--|-----------------------|
|   | костюмерная каб. № 114)  |                       |
| 6 | аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений, не располагаются вне складских помещений на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре (3-й этаж – костюмерная; архив каб. № 207, архив около каб. № 218 и № 219; 1-й этаж – костюмерная каб. № 114); | Устранено             |
| 7 | допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (каб. № 113, подвал). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 «в».        | Устранено             |

Директор



А.Г. Гагауз