

Заключение

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере образования

(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте (наименование, адрес) Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 (МАУ ДО ГТТДиМ «Одаренность и технологии»)

Дата проведения обследования 05 - 11 марта 2024г.

Обследование проведено первично/повторно (нужное подчеркнуть)

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Директор МАУ ДО ГТТДиМ «Одаренность и технологии»	Гагауз Артем Григорьевич
Заместитель директора МАУ ДО ГТТДиМ «Одаренность и технологии»	Гафаров Станислав Маратович
Начальник отдела МАУ ДО ГТТДиМ «Одаренность и технологии»	Нурисламова Эльза Мударисовна
Начальник отдела эксплуатации и реставрации филиала Федерального Государственного учреждения «Музейно-образовательный центр культуры «Агентство по управлению и использованию памятников искусства и культуры» (далее - ФГБУК АУИПИК) по Уральскому федеральному округу (по согласованию)	Косачев Сергей Анатольевич

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19.12.2016 №148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7





1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет			
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и наблюдение их использования	нет	да	Учреждение размещается в объекте культурного наследия федерального значения (далее – ОКН) по договору аренды нежилых помещений от 14.03.2023 № 07-1/23-04, собственная территория для организации парковки отсутствует	Организация 1 (одного) специального парковочного места (с установкой знаков «Парковка (6.4.) и «Инвалиды» (8.17)	25.12.2024
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой	нет	да	Архитектурные особенности составляющие предмет охраны, ОКН,	Оборудование крыльца и входной группы пандусом	25.12.2024

	расположен объект социальной, инженерной и транспортно-инфраструктур, входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски			содержатся в приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Харитонов» от 15.06.2018 № 263 (Приложение № 6).	(по разработанному и согласованному Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проекту (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	да	нет			
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	нет			
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	да	Отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установка дополнительно поручней в помещениях 2. Оборудование туалета для инвалидов и других маломобильных групп населения 3. Приобретение и установка гусеничного подъемника 4. Размещение необходимых носителей информации 	25.12.2024
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	да	Отсутствует оборудование для дублирования звуковой информации, недостаточное количество носителей текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение и установка оборудования для дублирования звуковой информации 2. Приобретение и размещение носителей информации (таблички, надписи) знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 	25.12.2024

8. Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	да	Отсутствие обучающихся с нарушениями зрения и слуха	Заключение договора со специализированной организацией на предоставление услуг специалистам по запросу	25.12.2024
---	-----	----	---	--	------------

Дата повторного обследования: январь 2025 года

Подписи лиц, проводивших обследование:

Директор МАУ ДО ГДГДим «Одаренность и технологии»		Тагаев А. Г.
Заместитель директора МАУ ДО ГДГДим «Одаренность и технологии»		Гафаров С.М.
Начальник отдела МАУ ДО ГДГДим «Одаренность и технологии»		Нурисламова Э.М.
Начальник отдела эксплуатации и реставрации филиала ФГБУК АУПИК по Уральскому федеральному округу (по согласованию)		Косачев С.А.